


## ZAŁĄCZNIK 7.2

Lokalizacja: **Piaski**

Obiekt: **droga powiatowa**

Nr otworu: **o3**, Głębokość: **4,2 m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0,7	0,39	0,39
2	0,9	0,50	0,88
1	6,2	3,42	4,30
0,5	50,4	27,78	32,08
0,25	100,5	55,40	87,49
0,1	18,6	10,25	97,74
0,063	2	1,10	98,84
Pozostałość	2,1	1,16	100



Średnica zastępcza d mm:

d<sub>10</sub> : 0,231153 [mm]

d<sub>20</sub> : 0,291043 [mm]

d<sub>50</sub> : 0,412663 [mm]

d<sub>60</sub> : 0,457373 [mm]

U: 1,978657

**Piasek średni**  
(Ps)\*

**Piasek średni**  
(MSa)\*\*

Współczynnik filtracji k<sub>10</sub>:

Hazena k<sub>10</sub> : 64,118138 [m/d]

USBSC k<sub>10</sub> : 0,00021057 [m/s]

\* PN-86/B02480

\*\* PN-EN ISO 14688 1