

Grudziądz, dnia 19.03.2025 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg  
86-300 Grudziądz  
ul. Paderewskiego 233  
(nazwa i adres Zamawiającego)

ZP.271.3.11.2025  
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. W związku z brakiem przedmiarów robót, proszę o udostępnienie PZT w pliku dwg w celu wykonania prawidłowej wyceny robót.

Odpowiedź: PZT w pliku dwg został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2. Prosimy o załączenie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiaru robót na przebudowę odcinka drogi stanowiącego przedmiot zamówienia. Wykonawca na podstawie załączonej dokumentacji musi we własnym zakresie skalkulować cenę za wykonanie inwestycji.

3. Prosimy o załączenie zestawienia powierzchni utwardzonych.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zestawienia powierzchni utwardzonych.

4. Prosimy o załączenie tabeli poszerzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tabeli poszerzeń.

5. Prosimy o wskazanie konstrukcji i powierzchni odcinka próbnego.

Odpowiedź: Odcinek próbny o pow. 500 m<sup>2</sup> (warstwa wiążąca o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 5 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni) należy wykonać na drodze powiatowej nr 1390C Bogdanki – Lisnowo w miejscowości Widlice – odległość od miejsca budowy ok. 3 km.

6. Decyzja środowiskowa wskazuje na wycinkę drzew zgodnie z numeracją wg mapy – Zamawiający nie załączył mapy do której odwołuje się ta decyzja.  
Prosimy o załączenie ww. mapy lub wskazanie, które drzewa i o jakich średnicach przeznaczone są do wycinki w postępowaniu.

Odpowiedź: Szacunek brakarski zawierający numery drzew, ich wymiary i wartości został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7. Czy nasadzenia zastępcze są przedmiotem niniejszego postępowania – jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości i specyfikacji nasadzeń.

Odpowiedź: Nasadzenia zastępcze w ilości 86 szt. (gat. klon pospolity, klon jawor, grab pospolity, dąb szypułkowy) w obwodzie 5-10 cm mierzonym na wys. 100 cm należy wykonać w lokalizacjach:

- droga powiatowa nr 1406C Mędrzyce – Świecie n/Osą, dz. nr 445/1, obręb Świecie nad Osą,
- droga powiatowa nr 1407C Rywałd – Świecie -Lisnowo, dz. nr 118 i 161 obręb Linowo,
- droga powiatowa nr 1408C Rywałd – Bursztynowo -Jabłonowo, dz. nr 48/2, 53/2, 53/5, 53/7, 70/1, 73/1 obręb Bursztynowo.

**K I E R O W N I K**  
Powiatowego Zarządu Dróg

*mgr inż. Rafał Zieliński*