

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg
86-300 Grudziądz
ul. Paderewskiego 233
(nazwa i adres Zamawiającego)

ZP.241.1.5.2026
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i gryсами**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. W trakcie oględzin przewidzianych do remontu dróg – Wykonawca ujawnił szereg ubytków w nawierzchni asfaltowej o głębokości przekraczającej 5 cm. Jednocześnie z treści SWZ i specyfikacji technicznej wynika, że
 - 5.4.5. Naprawa głębokich uszkodzeń nawierzchni o głębokości powyżej 5 cm:
 - a) przy głębokich uszkodzeniach należy wykonać czynności jak w pkt.5.4.2. a i b,
 - b) uzupełnić i zagęścić uszkodzone miejsce klinцем lub tłucznem do głębokości 3 cm poniżej istniejącej nawierzchni,
 - c) wykonać kolejno czynności jak w pkt.5.4.2. c, d i e.

Z przytoczonego opisu wynika, że Zamawiający, ma wiedzę że występują ubytki pow. 5 cm.

Załączony do SWZ kosztorys ofertowy (zał. Nr 10 z literkami) zawiera jedynie pozycję koszt naprawy wybojów do 5 cm; z uwagi na ujawniony stan rzeczywisty przeznaczonych do remontów dróg – proszę o zawarcie w kosztorysie ofertowym dodatkowej pozycji nr 2: koszt remontu wybojów powyżej 5 cm.

Brak uzupełnienia kosztorysu we wnioskowanym zakresie może skutkować brakiem remontów ubytków powyżej 5 cm.

Uzasadnieniem dla zmiany treści kosztorysu jest znacznie większe zapotrzebowanie na materiały oraz czasochłonność niwelacji ubytków.

W załączeniu przedkładam aktualne, przykładowe zdjęcia rzeczywistych ubytków drogi w m. Ruda gmina Grudziądz

Odpowiedź:. Zamawiający zmodyfikował kosztorysy ofertowe poprzez wyodrębnienie ubytków o głębokości do 5cm i powyżej 5 cm. Zamawiający przewiduje, że udział ubytków głębokich (pow. 5 cm) nie przekroczy 10% wszystkich ubytków w każdej z części zamówienia.

Rafał Zieliński

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

podpis kierownika Zamawiającego

K I E R O W N I K
Powiatowego Zarządu Dróg
mgr inż. Rafał Zieliński