

Grudziądz, dnia 17.09.2026 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg
86-300 Grudziądz
ul. Paderewskiego 233
(nazwa i adres Zamawiającego)

ZP.241.1.24.2026
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Remont drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej grubości warstwy wiążącej (poz 3.3 kosztorysu). W przedmiarze przyjęto grubość 4 cm, natomiast w dokumentacji projektowej wskazano grubość 5 cm. Prosimy o potwierdzenie, jaką grubość warstwy wiążącej należy przyjąć do wyceny oraz ewentualną korektę przedmiaru

Odpowiedź: Należy wykonać warstwę wiążącą o grubości 5 cm.

K I E R O W N I K
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Rafał Zieliński

podpis Kierownika Zamawiającego