Grudziądz, 23.10.2026 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

86-300 Grudziądz

ul. Paderewskiego 233

ZP.241.1.27.2026

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **„Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarnoś w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd- Świecie nad Osą- Lisnowo"**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. W przedmiarze robót wskazano wykonanie geosiatki z włókna węglowego o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym wynoszącej 200/200 k.n/m. Natomiast na przekroju konstrukcyjnym wskazano satkę szklaną, a w SST- siatkę szklano- węglową o wytrzymałości 100/1800 kN/m. W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o wskazanie prawidłowego rodzaju i parametrów geosiatki.

   Odpowiedź: Prawidłowy rodzaj siatki to siatka zgodna z SST- 100/180 kN/m.

2. Prosimy o wskazanie kategorii ruchu drogi.

   Odpowiedź: KR3.

3. SST przywołuje wycofane już rodzaje mieszanek mineralno- bitumicznych. W związku z tym prosimy o zmianę w dokumentacji mieszanki AC16S na mieszankę AC11S, która jest zgodna z aktualnymi wymaganiami technicznymi WT-2 2014.

   Odpowiedź: W ramach zadania należy użyć mieszanki AC11S. Załączono specyfikacje mieszanki mineralno- bitumicznej AC11S.

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg
mgr inż. Rafał Zieliński